


Etikett for merking og identifisering av nødlysarmatur

NEK 400-5-56 krever at alle nødlysarmaturer skal identifiseres med et rødt merke på $\geq \varnothing 30\text{mm}$.

Etikett 670142-V01 er laget for dette formål å tilfredstille kravet og har $\varnothing 30\text{mm}$.

Etiketten har også plass for adresseidentifisering eller annen ID-kode man også benytter i forbindelse med pålagt drift og vedlikehold.

Etiketten er 3-delt og dette kan benyttes til å angi komplett ID i et sentralisert anlegg med f.eks. sentralnummer, kursnummer og armaturadresse.



Artikel-Nr. 670142-V01

SPESIFIKASJONER**Montering:**

Etiketten leveres ferdig med lim for feste på nødlysarmatur, takplate eller lignende. Etiketten er laget for å identifisere armaturen til å være en del av nødlysinstallasjonen i bygget.

Utførelse:

Silketrykk på vinyl UV-bestandig

ID-merking:

Etiketten bør også påføres en ID-kode som skal benyttes til å gjenkjenne armaturen i forbindelse med de pålagte kontroller.

Merkekrav:

NEK 400-5-56 (560.9.15)

Drift og vedlikehold:

Nødlys er gjennom krav i FOB pålagt drift og vedlikehold.

Dersom ikke annet er informert skal dette gjennomføres iht. NEK EN 50172

Se også informasjon hos:
www.noralarm.com

Dimensjoner: $\varnothing 30\text{mm}$

Vekt ca.: 1 g

Produsert i EU

02-2021